

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan fire roller shutter yang fungsinya adalah mengurangi tingkat kedahsyatan kebakaran, pada tahap awal kebakaran sebelum terjadi *flashover* dengan menutup pergerakan evakuasi memiliki potensi yang dapat membahayakan jiwa. Akumulasi asap/gas hasil pembakaran menyebabkan waktu yang tersedia untuk evakuasi secara aman lebih besar dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Untuk itu pemakaian *roller shutter* perlu mempertimbangkan penyesuaian sistem kebakaran lain untuk mengkompensasi dampak tersebut.

